Tabulka V2 Zásobování vodou

číslo lokality	název plochy:	kód:	katastrální území	plochy			počet		potřeba		množství								nadmoř. výška lokality	nedmoř. výška hladiny ve VDJ	hydrostat.přetlak	Distribuce:			Popis lokality	Limity (vyvolané investice)
				celk.	HPP	podl.	obyv.	zam.	obyvatelé (O)	zaměstnanci (Z).	Q_O	Q_Z	Q_{CELK}	$Q_{Æ}$	Q_{Omax}	Q_{Zmax}	Q_{max}	$Q_{pož}$				Plocha bude zásobena pitnou vodou z	podskupina	Tlakové pásmo	Lokalita bude napojena na řad:	
				ha	ha	ha	O	Z	$l*os^{-1}*den^{-1}$	$l*zam^{-1}*den^{-1}$	m^3*den^{-1}			$l*s^{-1}$			$l*s^{-1}$	$l*s^{-1}$	m.n.m.		MPa					
	stávající						828	12	140	110	115,920	1,320	117,24	1,36	4,89	0,37	4,89	10								
Z1	0	BV	Střítež	2,6	0,0	0,0	66	0	140	110	9,240	0,000	9,24	0,11	0,39	0,00	0,39	10	400,00	406,20	0,04	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	HTP		
Z2	0	BV	Střítež	1,9	0,0	0,0	54	0	140	110	7,560	0,000	7,56	0,09	0,32	0,00	0,32	10	395,00	406,20	0,06	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	HTP		
Z4	0	BV	Střítež	0,2	0,0	0,0	3	0	140	110	0,420	0,000	0,42	0,00	0,02	0,00	0,02	10	370,00	406,20	0,31	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	STP		
Z5	0	BV	Střítež	1,9	0,0	0,0	45	0	140	110	6,300	0,000	6,30	0,07	0,26	0,00	0,26	10	375,00	406,20	0,26	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	STP		
Z6	0	BV	Střítež	1,3	0,0	0,0	36	0	140	110	5,040	0,000	5,04	0,06	0,21	0,00	0,21	10	400,00	406,20	0,01	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	STP		
Z7	0	SV	Střítež	2,1	0,0	0,0	30	0	140	110	4,200	0,000	4,20	0,05	0,18	0,00	0,18	10	360,00	406,20	0,41	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	STP		
P8	0	SV	Střítež	0,3	0,0	0,0	3	0	140	110	0,420	0,000	0,42	0,00	0,02	0,00	0,02	10	348,00	406,20	0,53	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	STP		
P9	0	SV	Střítež	1,0	0,0	0,0	15	0	140	110	2,100	0,000	2,10	0,02	0,09	0,00	0,09	10	350,00	406,20	0,51	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z10	0	SV	Střítež	1,1	0,0	0,0	18	0	140	110	2,520	0,000	2,52	0,03	0,11	0,00	0,11	10	345,00	406,20	0,56	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z11	0	BV	Střítež	1,9	0,0	0,0	54	0	140	110	7,560	0,000	7,56	0,09	0,32	0,00	0,32	10	318,00	406,20	0,83	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z12	0	BV	Střítež	5,9	0,0	0,0	165	0	140	110	23,100	0,000	23,10	0,27	0,96	0,00	0,96	10	316,00	406,20	0,85	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z13	0	BV	Střítež	2,1	0,0	0,0	60	0	140	110	8,400	0,000	8,40	0,10	0,35	0,00	0,35	10	322,00	406,20	0,79	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z14	0	BV	Střítež	0,2	0,0	0,0	6	0	140	110	0,840	0,000	0,84	0,01	0,04	0,00	0,04	10	314,00	406,20	0,87	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z15	0	BV	Střítež	0,9	0,0	0,0	30	0	140	110	4,200	0,000	4,20	0,05	0,18	0,00	0,18	10	314,00	406,20	0,87	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z16	0	BV	Střítež	0,5	0,0	0,0	15	0	140	110	2,100	0,000	2,10	0,02	0,09	0,00	0,09	10	314,00	406,20	0,87	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z17	0	BV	Střítež	0,7	0,0	0,0	21	0	140	110	2,940	0,000	2,94	0,03	0,12	0,00	0,12	10	12,00	406,20	3,89	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z18	0	BV	Střítež	1,0	0,0	0,0	30	0	140	110	4,200	0,000	4,20	0,05	0,18	0,00	0,18	10	324,00	406,20	0,77	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z19	0	VZ	Střítež	1,3	0,0	0,0	0	8	140	110	0,000	0,880	0,88	0,01	0,04	0,24	0,24	10	350,00	406,20	0,51	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
Z20	0	TI	Střítež	0,2	0,0	0,0	0	12	140	110	0,000	1,320	1,32	0,02	0,06	0,37	0,37	10	312,00	406,20	0,89	distribuční sítě vodovodu Střížež	Střítež nad Ludinou	DTP		
součet				27,0	0,0	0,0	1479	32			207,060	2,200	210,58	2,44					400,00							