nové kabelové vedení NN 1 x AYKY3x120+70 R73 - R71 - 387 m
Demontáž stávajícího venkovního vedení NN AlFe 4x50
nové kabelové vedení NN 1 x AYKY3x120+70 R... - R... - 000 m
nové kabelové vedení NN 1 x AYKY3x120+70 R... - R... - 000 m
Demont.stáv.venk.ved.NN AlFe 4x16
nové kabelové vedení NN 2 x AYKY4x25 SS300 - d.č.p.32 - 00m SS300 - d.č.p. 233 - 00m
nové kabelové vedení NN 1 x AYKY4x70 R... - SS200 č.... - 000 m
Demont.stáv.venk.ved.NN AlFe 4x16
výměna venk.ved. NN ve stáv. trase původ. vedení NN AES 4x50 st.č. - d.č.p.267 a 33 000 m
Demont.stáv.venk.ved.NN AlFe 4x16
výměna příp.skř. nová SP182 č.33
stáv. příp.skř. SP182 č.267
nová R. u č.p. pl.pilíř.rozp.skř. SR501 15 Ohm
nová R. u č.p.142 pl.pilíř.rozp.skř. SR401 15 Ohm
nová R. č.p.172 pl.pilíř.rozp.skř. SR401 15 Ohm
nová R. u č.p.28 pl.pilíř.rozp.skř. SR601 15 Ohm
nová R. u č.p.167 pl.rozp.skř.do zd.pil. SR601 15 Ohm
nové st.č.220 Jp 9/10 + obj.k.sv.nap.
nová skř.č. pl.pilíř.příp.skř.do opl. SS100
nová skř.č. pl.pilíř.příp.skř. SS200
nová skř.č.32 pl.pilíř.příp.skř.do opl. SS300
d.č.p.282 PŘIPOJEN z venk.ved.NN druhé strany projekt IE-12-8004471
d.č.p.238 PŘIPOJEN z venk.ved.NN z druhé strany projekt IE-12-8004471
d.č.p.176 PŘIPOJEN z venk.ved.NN druhé strany projekt IE-12-8004471
stáv. venk.izol.kabel AES 4x95
stáv. venk.izol.kabel AES 4x16
odvod přímý do ER
HUP
trávník
šot.

Měřítko:	Odp. projektant:	Kotek Miroslav		Ved. projektant:	Ing. Brabec J.		Změny, pozn.:
1:500	Zpracoval:	Kotek Miroslav	tel. 581 100 244	Provoz. záměr:	Vaculík P.		OPRAVENÁ DOKUMENTACE provedena dne ....
	Datum:	02/2018		Č. stavby invest.:	IE-12-8005307		
	Stupeň:	DUR, DPS		Č. zakázky proj.:	11-1935-1		Měřítko: 1:500

ENPRO Energo

ENPRO Energo s.r.o.
Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí
Pracoviště Pavelkova 18a, 779 00 Olomouc

Název stavby / objektu:
Střítež n.L., podél potoka
obnova vNN, kNN

Název výkresu:
situační výkres

Investoři:
ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4
Obnova DS Morava

Č. výkr.:
18-1119351-002